



DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA"

Trg sunca 1, 85310 Budva

Sektor za planiranje, organizaciju i razvoj

www.vodovodbudva.me

БУДВА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 01-2851/2
Будва, 18.05.2021 год.

Telefon: +382(0)33/403-304. Tehnički sektor: +382(0)33/403-484. fax: +382(0)33/465-574. E-mail: tehnicka.sluzba.bd@gmail.com

VOB P 15-12

Na osnovu zahtjeva broj 06-082/20-1048/7 od 12.05.2021. godine, naš broj 01-2851/1 od 13.05.2021. godine, koji je podneo Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, a rješavajući po zahtjevu podnosioca „CEDIS“ d.o.o., izdaju se:


**TEHNIČKI USLOVI
ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA
VODOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE
I ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I FEKALNU
KANALIZACIONU MREŽU**

Za katastarske parcele broj: 1063, 1062, 1060/1, 1065, 1067/2, 1067/3, 1081/1, KO Bečići, na kojima je Odlukom za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, predviđena izgradnja NDTs 10/0,4 kV 2x1000 kVA "Blok 11 – Bečići" sa uklapanjem u SN mrežu Bečići, predviđaju se uslovi projektovanja u skladu sa priloženom skicom, koja je sastavni dio ovih tehničkih uslova, i sljedećim smjernicama:


- Prilikom projektovanja i izvođenja radova voditi računa o postojećoj vodovodnoj i fekalnoj kanalizacionoj infrastrukturi kako ista ne bi bila oštećena.
- Takođe, potrebno je voditi računa o propisanim horizontalnim i vertikalnim udaljenostima planiranih instalacija od postojeće hidrotehničke infrastrukture (Pravilnik broj 01-3575/1 od 01.06.2018. godine): Vertikalni položaj – iznad tjemena vodovodne cijevi minimum 0,30 m, Horizontalni položaj – 0,50 m od vodovodnih i fekalnih kanalizacionih cijevi.

Ovi tehnički uslovi su sastavni dio Odluke za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa broj 01-082/21-1256/2 od 11.05.2021. godine.

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I
PROJEKTOVANJE


Momir Tomović

SEKTOR ZA PLANIRANJE,
ORGANIZACIJU I RAZVOJ


Igor Đurašević

VD IZVRŠNI DIREKTOR




Jasna Dokić



11-1062

11-1063

11-1064

11-1065/1

11-1065

11-1060/1

11-1066

11-1067/2

11-1078

11-1077

11-1076

11-1068

11-1067/1

11-1072

11-1069

0.25' BENTON
0.11

0.14' PC

0.25' BENTON
P&A

20' x 20' ZELAZO

0.25' BENTON
0.45

LANTANA DR

