

RCG Opština Budva
Stručna ocjena –recenzija lokalne studije lokacije „S P A S“

Rješenjem predsjednika Opštine br. 001-2121/1 od 17.08.2009. god. član sam komisije za srtučnu ocjenu –recenziju lokalne studije lokacije „S P A S“ u dijelu hidrotehničke infrastrukture.

Obrađivač studije je CAU Podgorica.

Uvidom u planirano stanje zapaža se kvalitetan pristup planskom rješenju cjelokupnog kompleksa.

Posmatrana lokacija se nalazi na strmom brdovitom terenu daleko od gradskog vodovodnog i kanalizacionog sistema, na izuzetno visokim kotama na samom vrhu „Spas“ sa obodnim strmim povrsinama.

Vodovodne i kanalizacione mreže na ovoj lokaciji nema, odnosno, postoji vodovodna mreža koja je nadovezana na budvanski vodovodni sistem, ali tehnički potpuno neadekvatno.

Sama vodovodna mreža je kvalitetno dimenzionisana i planirana budućim saobraćajnicama kako je to jedino i moguće uzimajući u obzir i buduće ekskluzivne hotelske komplekse i golf terene.

Snadbijevanje vodom, obzirom da se radi o velikom kapacitetu, pravilno je predlozeno tj. obavljaće se preko predviđenih rezervoara velikog kapaciteta sa priključkom direktno na regionalni vodovod.

Zbog velikih visinskih razlika posmatrane lokacije sasvim ispravno su predviđene crpne stanice i gravitaciono snadbijevanje sa prekidima pada.

Što se kanalizacije tiče ona je takođe kvalitetno predviđena duž saobraćajnica sa priključkom na izgrađenu kanalizacionu mrežu kod aqua parka koja dalje ima vezu sa gradskom kanalizacijom.

Odvođenje atmosferskih voda je takođe kvalitetno predviđeno rigolama duž saobraćajnica i atmosferskom kanalizacijom odgovarajućih prečnika do prirodnih vodotokova.

Na osnovu unaprijed iznijetog daje se investitoru prijedlog da se

U S V O J I

predloženo hidrotehničko rješenje za navedenu lokaciju.

Član komisije
Stevan Vučetić dipl. ing. grad.

