

**CRNA GORA**  
**OPŠTIAN BUDVA**  
Broj:001-2000/8  
Budva, 18.10.2016.g.

## **POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

Zainteresovani ponuđač je postavio sljedeća pitanja za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj 001-2000/6 od 27.09.2016. godine:

**Pitanje 1.**

**“Koja dokumenta, ateste i Rješenja o usaglašenosti opreme sa važećim propisima Crne Gore je obavezan prvorangirani ponuđač, ponuđač koji je nakon dodijeljenog ugovora izvršio isporuku i inastlaciјu opreme, obavezan da dostavi prilikom tehničkog prijema TS 10/0,42kV, 2x 630kVA?”**

**ODGOVOR:**

Dokumenta, ateste i Rješenja o usaglašenosti opreme sa važećim propisima Crne gore izabrani ponuđač je dužan dostaviti u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

**Pitanje 2.**

**“Molim Vas da nam dostavite dimenzije građevinskog dijela trafostanice ili da nam kašete da li oprema koja je projektovana za izradu trafostanice mora biti u skladu sa tehničkom preporukom TP-1b EPCG, to jest da li tehničke karakteristike armirano betonskog kućišta moraju biti u skladu TP-1b?“**

**ODGOVOR:**

Građevinski dio trafostanice je sastavljen od montažno-betonskih elemenata, koji je u skladu sa tehničkom preporukom TP-1b EPCG i Glavnim projektom.

**Pitanje 3:**

**“ Gdje možemo u kojem katalogu proizvođača čiji se Niskonaponski razvod traži javnim pozivom ili ekvivalentan možemo naći detaljne tehničke karakteristike, na osnovu kojih bismo mogli da ponudimo ekvivalentan niskonaponski razvod i dostavimo dokaze da nudime ekvivalentan niskonaponski razvod traženom javnim pozivom?**

**Molimo Vas da nam dostavite kataloški broj traženog niskonaponskog razvoda proizvođača**

**„SCHNEIDER ELECTRIC-MERLIN GERIN“:**

ODGOVOR:




Kompletan slobodnostojeći niskonaponski ormar mora zadovoljiti standarde definisane Glavnim projektom.

Pojedini elementi, ugrađeni u niskonaponski ormar moraju biti standarda i karakteristika ekvivalentnih ili boljih od onih koji su navedeni u Glavnom projektu.

Karakteristike odabrane opreme, koja se ugrađuje u ormar, postoje u katalozima navedenog proizvođača.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda po rješenju broj 001-2000/2

1) Saša Samardžić, predsjednik

2) Novak Stanojević, član

3) Branka Radović, član

