

Crna Gora
OPŠTINA BUDVA
Sekretarijat za urbanizam i
održivi razvoj
Broj: 06- 063- u –177/3
Budva, 28.03.2017.godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, na osnovu člana 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), u postupku sprovedenom po zahtjevu investitora “MONTE Co” d.o.o. Budva, broj 06-063-u-177/1 od 10. 03. 2017.godine za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje trafostanice 10/0,4 kV, 1x1000 kVA sa napojnim kablom, na dijelu katastarske parcele 87/10 KO Bečići, u zahvatu DUP-a “Bečići”, na teritoriji Opštine Budva, te člana 196. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni list RCG”, br. 60/03), d o n o s i :

R J E Š E N J E

1. Utvrđuje se da za projekat – izgradnja trafostanice 10/0,4 kV, 1x1000 kVA sa napojnim kablom, na dijelu katastarske parcele 87/10 KO Bečići, u zahvatu DUP-a “Bečići”, na teritoriji Opštine Budva, investitora “MONTE CO” d.o.o. Budva, gdje je odgovorno lice Nedeljka Šoć, nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

2. Investitor “MONTE CO” d.o.o. Budva, može nakon pribavljene građevinske dozvole, pristupiti izvođenju projekta iz tačke 1 ovog rješenja, u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekta.

Predmetna trafostanica, u okviru redovnog rada ne može izazvati negativne uticaje na životnu sredinu. Negativni uticaji koje jedan okvakav objekat može izazvati po životnu sredinu okruženja, ogledaju se u zauzimanju zemljišta za njegovu izgradnju i vizuelnim uticajima. Shodno lokaciji predviđenoj za izgradnju i naponskom nivou trafostanice, kao dužini trase i vrsti napojnog kabla, ne očekuje se povećano elektromagnetno zračenje u okruženju.

3. Nosioc projekta je dužan da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije.

4. Nosiocu projekta se nalaže da u slučaju bilo kakve izmjene projekta podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

5. Investitor “MONTE CO” d.o.o. Budva, je dužan da u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

O b r a z l o Ź e n j e

Investitor “MONTE CO” d.o.o. Budva, obratio se Sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine zahtjevom broj 06-063-u-177/1, od 10.03.2017.god., kao nadležnom organu, radi odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje trafostanice 10/0,4 kV, 1x1000 kVA sa napojnim kablom, na dijelu katastarske parcele 87/10 KO Bečići, u zahvatu DUP-a “Bečići”, na teritoriji Opštine Budva.

Uz uredan zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu priložena je dokumentacija propisana Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu (»Sl.list Crne Gore«, broj 14/07).

Nakon razmatranja, podnjetog zahtjeva i ocjene mogućih uticaja predmetnog projekta u skladu sa Listom II Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG" br.20/07, "Službeni list CG", broj 47/13 i 53/14) - redni broj 12 tačka o i redni broj 4 tačka (b) Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj je konstatovao da predmetni zahtjev sadrži podatke relevantne za odlučivanje.

Postupajući po zahtjevu nosioca projekta, a shodno odredbama člana 12. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG", br.80/05 i "Službeni list CG", broj 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj obavijestio je zainteresovanu javnost, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije nosioca projekta.

U ostavljenom roku nije bilo zainteresovanih lica za uvid u dokumentaciju.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj utvrdio je razloge za donošenje ovog rješenja:

- Lokacija na kojoj se planira izgradnja trafostanice sa napojnim kablom, se nalazi u naselju Bečići, na teritoriji opštine Budva.
- Predmet ovog projekta je distributivna transformatorska stanica sa unutrašnjom manipulacijom proizvedena prema standardu IEC 61330 (Prefabrikovane trafostanice visoki napon/niski napon) 22-1995, predviđena za montažu na dijelu katastarske parcele broj 87/10 KO Bečići, urbanističke parcele broj 106.6, blok broj 106D, DUP „Bečići“, Budva, sa napojnim kablom 3 x /XHE 49-A 1 x 240/25 mm², 12/24 kV) za napajanje predmetne trafostanice.
- Projektovana je trafostanica za smještaj sledeće opreme:
 - Sredjenaponski distributivni sklopni blok u SF6 tehnici - Ring Main Unit (RMU), proizvodnje „ABB“, tipa RM6, sa tri vodne i jednom trafo ćelijom.
 - Energetski transformator naznačenog prenosnog odnosa 10/0,42 kV i naznačene snage 1000 kVA, proizvodnje „Minel“.
 - Niskonaponski sklopni blok koji se sastoji od: jednog dovodnog polja, niskonaponskog razvoda, izvoda za kompenzaciju reaktivne energije i javne rasvjete.
- Kablovski vod se izvodi sa kablom 3 x (XHE 49-A 1 x 240/25 mm², 12/24/ kV), dužina trase kabla je 155 m, a dužina kabla 966 m.
- Energetski kabl XNE 49(A) izrađuje se prema JUS N.C 5.230. Ovaj kabl pored visokokvalitetnih materijala koji su u njega ugrađeni sadrži i dodatna osiguranja, spoljni plašt od polietilena i aluminijsku foliju. Na ovaj način povećana je pouzdanost i dugotrajnost kabla.
- Pri izgradnji objekta pojaviće se građevinski otpad. Ovaj otpad će se tretirati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 64/11 i 39/16) i Pravilnikom o bližem sadržaju i načinu sačinjavanja plana upravljanja otpadom i proizvođača otpada ("Službeni list Crne Gore", br. 05/13).
- Eksploatacija trafostanice i kablovskog voda neće predstavljati bitan izvor zagađivanja životne sredine. Svi efekti uglavnom će se ispoljiti samo u toku izgradnje trafostanice i postavljanja podzemnog 10 kV kabla, dok su u uslovima eksploatacije ti efekti zanemarljivi. Uticaji koji se javljaju kao posljedica izgradnje trafostanice i postavljanja podzemnog kabla po prirodi su većinom privremenog karaktera. Ovi uticaji nastaju kao posljedica prisustva ljudi, manjih građevinskih mašina i organizacije izvođenja radova.

Posljedice se javljaju kao rezultat iskopa određene količine materijala, transporta, ugrađivanja građevinskog materijala.

- Prilikom izgradnje do povremenog narušavanja kvaliteta vazduha u zoni izvođenja radova može doći samo uslijed uticaja izduvnih gasova iz mehanizacije koja se koristi za iskop materijala, kao i uslijed uticaja lebdećih čestica (prašina) koje se u sušnom periodu mogu dizati u toku iskopa materijala. Buka koja će se javiti na gradilištu od mehanizacije u toku izgradnje predmetnog objekta, privremenog je karakteraje sa najvećim stepenom prisutnosti na samoj lokaciji izvođača.
- Uticaji na ostale segmente životne sredine kao što su vode, zemljište, klima, flora i fauna, pejzaž, komunalna infrastruktura i zaštićena prirodna i kulturna dobra biće zanemarljiv. Imajući u vidu namjenu objekta, u toku njegove eksploatacije uticaji na sve segmente životne sredine su zanemarljivi, uključujući i zračenje. Što se tiče akcidentnih situacija, vjerovatnoća njihove pojave u normalnim uslovima rada i eksploatacije objekta svedena je na minimum.

Shodno navedenom, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj na osnovu sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi procjene uticaja po zahtjevu nosioca projekta i postupku razmatranja primjedbi, primjenom člana 13. stav 1, a u vezi sa članom 5 stav i tačka 2 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, br. 80/05 i „Službeni list CG”, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list RCG”, br. 60/03), odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da u roku od 2 dvije godine pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa, ukoliko investitor u propisanom roku ne ispuni obavezu Rješenje prestaje da važi.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se taksira sa 5,00 €, a predaje se preko ovog Sekretarijata.

Obrađivači:

Rukovodilac odjeljenja za
zaštitu životne sredine,
Anđa Popović, dipl.ing.zaš.živ.sredine

saglasan :
v.d. SEKRETAR,
Stevo Davidović

Samostalni savjetnik I,
Desa Simović, dipl.pravnik

Dostavljeno:

- nosiocu projekta: "MONTE CO" d.o.o. Budva
- u javnu knjigu o sprovedenim postupcima
- a/a

